

SPRAWOZDANIE Z BADAŃ ODCINKOWYCH

DO: DR INŻ. FRANCISZEK WÓJCIK
OD: MGR INŻ. WOJCIECH JENERALCZYK
TEMAT: BADANIE WYŁĄCZNIKA DCV_400, NR 12024, ROK 1997, LICZNIK 22473
DATA: 02-10-15
DW: ZAE_WOLTAN

Podczas badań wstępnych wykonano sprawdzenie dyskryminatora oraz wykonano pomiary spadków napięcia na zgodność z WTO. Badania powyższe potwierdziły zgodność z wymaganiami WTO a mianowicie na zaciskach wyłącznika mamy 30.2 mV przy dopuszczalnym spadku 35 mV natomiast na komorze głównej 4.2 mV przy dopuszczalnym 32.5 mV. Następnie wykonano sprawdzenia głównych funkcji łączeniowych oraz przeprowadzono próby łączeniowe przy prądzie roboczym i zwarciovym. Wyniki pokazują zamieszczone poniżej oscylogramy.:

